


				MDE-PSU-2-0621 225 Ampères 120/208 VOLTS 3 PH, 4 FILS					 UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles		 WESTINGHOUSE Type NBA Classe N/A					
WATTS		DISJ.							MEDECINE DENTAIR		DISJ.		WATTS			
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC			
				Vetillateur Hall	15	1	2	15	PC 2560							
				Écl. Hall	15	3	4	15	PC 2514 B-1 CHIRURGIE							
				PC téléphone 0623	15	5	6	15	PCE Regulvar 2514							
				AERO-CHA-269/270/51/50 loc.0520 0530 0620	15	7	8	15	UM-2541, POMP-SUB-110 local 0625							
				Ascenseur #2 contôle. Écl.	15	9	10	15	UM-2542 POMP-SUB-177 local 0625							
				PC 3514A	20	11	12	15	PC secheur d'air #20 L0620							
				PC 3514A	20	13	14	15	Écl.							
				UM 2580	20	15	16	15	Occupé							
				GROU-CON-144	20	17	18	15	MUX							
				Local 0654	20	19	20	15	Congélateur							
				PC 2615D	20	21	22	15	Minuterie							
				PC 2615D	20	23	24	15	PC 2514B-1 CHIRURGIE							
				Alarme incendie	15	25	26	15	PC 2514I CHIRURGIE							
				PC 1725	15	27	28	15	PC 1752, 1758, 1766, 1747							
				PC 1759, 1751-A	15	29	30	20	PC 1752, 1758, 1766, 1747							
				PC 1728	15	31	32	15	PC 1752, 1758, 1766, 1747							
				Chaise PC 2514B	20	33	34	80	PSU-1-0621							
				LAMPE DENTAIRE 2514B-1	15	35	36	80	PSU-1-0621							
				POMP-SUB-114/113 LOCAL 0657B-A	20	37	38	80	PSU-1-0621							
				POMP-SUB-115/112 LOCAL 0657B-A	20	39	40	15	PC 0621							
				CHAISE 2514I	20	41	42	15	LIBRE							
0	0	0		TOTAL		0					0	0	0			

MDE-PSU-2-0621  
 225 Ampères  
 120/208 VOLTS  
 3 PH, 4 FILS



Service des immeubles



Classe

WESTINGHOUSE  
 Type NBA

N/A MEDECINE DENTAIRE

WATTS

DISJ.

DISJ.

WATTS

PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC
				PC 0657A	20	43	44	15	LIBRE				
				PC 0657A	20	45	46	15	LIBRE				
				PC 0657A	20	47	48	15	LIBRE				
				PC 0657A	20	49	50	15	LIBRE				
				PC 0657A	20	51	52	30	PC 0653				
				PC 0657A	20	53	54	30	PC 0653				
				ESPACE		55	56		ESPACE				
				ESPACE		57	58		ESPACE				
				ESPACE		59	60		ESPACE				
0	0	0		TOTAL		0					0	0	0