

VCH-PSU-1-00200
225 A
120/240 Volts
1 PH, 3 FILS



UNIVERSITÉ
LAVAL

Federal Pioneer
NBLP 24-3L

Service des immeubles

Vachon

DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION
Porte 6AB,7,9,12A,14A,27	20	1	2	20	OCCUPÉ
OCCUPÉ	20	3	4	20	OCCUPÉ
Enseigne sortie urgence étage 0 à 4	20	5	6	20	OCCUPÉ
Panneau Contrôle de portes électriques	20	7	8	20	PC urgence 00409
OCCUPÉ	20	9	10	20	Fluo + bouilloire 00212
PC Bell 0243	20	11	12	20	Frigo + poinçon 00212
PC 00215	15	13	14	15	Alarme tank à l'huile
OCCUPÉ	20	15	16	15	Détecteur hélium + éclairage 00218
OCCUPÉ	20	17	18	15	loc. 4056B
PC 00403	15	19	20	15	CP 91600-700
Sectionneur sous panneau PC 0265C	20	21	22	15	PC laboratoire 00216
Sectionneur sous panneau PC 0265C	20	23	24	15	PC laboratoire 00216

VCH-PSU-1-00200_2013_07-30

RÉFÉRENCE SEULEMENT