




				DKN-PS-1-5418Z 225 AMP 120/208V 3PH, 4 FILS					 UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles		 Classe N/A		SQUARE D QOB					
WATTS		DISJ.							DE KONINCK		DISJ.		WATTS					
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC					
				PC 5418Z	15	1	2	15	PC 5418									
				PC 5418	15	3	4	15	PC 5418									
				PC 5418	15	5	6	15	PC 5418									
				PC 5418	15	7	8	15	PC 5418									
				PC 5418	15	9	10	15	PC 5418									
				PC 5418	15	11	12	15	PC 5418									
				PC 5418	15	13	14	15	PC 5418									
				PC 5418	15	15	16	15	Prise passage ascenseur #4									
				PC 5418	15	17	18	15	PC 5418									
				PC 5418	15	19	20	15	PC 5418									
				PC PASSAGE ASC #4	15	21	22	15	PC 5418									
				PC 5418	15	23	24	15	PC 5418									
				PC 5418	15	25	26	15	PC 5418									
				PC PASSAGE ASC #4	20	27	28	20	Ventiloconvecteur UM-17787									
				PC 5418B	20	29	30	15	Tranfo. Item E/16									
				PC 5418B	15	31	32	15	PC 5418-18A									
				PC 5420	15	33	34	15	PC 5420									
				PC 5418B	30	35	36	15	PC 5420									
				PC 5420	15	37	38	15	PC 5418-18A									
				PC 5420	15	39	40	15	libre									
				PC 5420	15	41	42	15	Panneau d'alarme porte									
0	0	0		TOTAL	0						0	0	0					

				DKN-PS-1-5418Z 225 AMP 120/208V 3PH, 4 FILS				 UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles		 Classe N/A		SQUARE D QOB DE KONINCK			
WATTS		DISJ.						DISJ.		WATTS					
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC		
				/ent-Cen-1232 Loc:5199	15	43	44	20	PC 5181						
				espace		45	46	20	PC 5181						
				espace		47	48	20	prise 5499						
				espace		49	50	20	prise 5499						
				espace		51	52		espace						
				espace		53	54		espace						
				espace		55	56		espace						
				espace		57	58		espace						
				espace		59	60		espace						
				espace		61	62		espace						
				espace		63	64		espace						
				espace		65	66		espace						
				espace		67	68		espace						
				espace		69	70		espace						
				espace		71	72		espace						
0	0	0		TOTAL				0			0	0	0		