

| | | | | DKN-PS-1-0107< 200 A 120/208 Volts 3 PH, 4 FILS | | | | |  UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles | |  Westinghouse NPLB Classe N/A | | | | | |
|-------|------|-------|------------|--|-----|------|------|----------|---|------------|--|------|-------|--|--|--|
| WATTS | | DISJ. | | | | | | | De Koninck | | DISJ. | | WATTS | | | |
| PC | ÉCL. | HP | MODEL / KA | DESCRIPTION | CAL | CIRC | CIRC | CAL | DESCRIPTION | MODEL / KA | HP | ÉCL. | PC | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 20 | 1 | 2 | 20 | PC PUIT MÉC. 0107A | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 15 | 3 | 4 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 30 | 5 | 6 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 30 | 7 | 8 | 15 | ECL. 0107 | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 30 | 9 | 10 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 15 | 11 | 12 | 15 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 15 | 13 | 14 | 15 | ECL PUIT MEC. 0107A | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 20 | 15 | 16 | 15 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 15 | 17 | 18 | 30 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 15 | 19 | 20 | 20 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | VENT-CON-174 Porte 14 | 15 | 21 | 22 | 20 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 15 | 23 | 24 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 15 | 25 | 26 | 15 | Fontaine | | | | | | | |
| | | | | Transformateur | 15 | 27 | 28 | 30 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 30 | 29 | 30 | 20 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | OCCUPÉ | 30 | 31 | 32 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 20 | 33 | 34 | 20 | LIBRE | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 20 | 35 | 36 | 15 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | LIBRE | 20 | 37 | 38 | 20 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | ESPACE | | 39 | 40 | 20 20 | OCCUPÉ | | | | | | | |
| | | | | ESPACE | | 41 | 42 | 15 | LIBRE | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | TOTAL | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |