



				EVT-PSU-2-0254 225 AMPS 120/208 VOLTS 3 PH, 4 FILS				 UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles		 Westinghouse PRL-1 TYPE DISJ. Envirotron					
WATTS		DISJ.						Classe N/A		DISJ.		WATTS			
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC		
				PC 0140 15-20A	15	1	2	15	Contrôle d'accès 0148Z						
				Automate 0252A	15	3	4	20	PC 0144B						
				PC 0252A	15	5	6	20	PC 0144B						
				PC 0202B	15	7	8		Espace						
				PC 0202B	15	9	10		Espace						
				PC 0202B	15	11	12	20	Libre						
				PC 0202B	15	13	14	20	PC 0144C						
				Puit accès entrée serre et Evt	15	15	16	15	BJEN1UPS 0148 AUTOMATE RÉFRIGÉRATION						
				Espace		17	18	20	PC 0140 DTI						
				Espace		19	20	20	PC 0140 DTI						
				PC 0202	20	21	22		Espace						
				Espace		23	24	15	PC 0144B						
				Espace		25	26	15	PC 0144B						
				Espace		27	28		Espace						
				Espace		29	30		Espace						
				Espace		31	32		Espace						
				Espace		33	34		Espace						
				Espace		35	36		Espace						
				Espace		37	38		Espace						
				Espace		39	40		Espace						
				Espace		41	42		Espace						
0	0	0		TOTAL		0					0	0	0		