


				ADJ-PS-1-0543 400 Ampères 120/208 VOLTS 3 PH, 4 FILS				 UNIVERSITÉ LAVAL Service des immeubles		 WESTINGHOUSE Type PL-1 Classe N/A					
WATTS			DISJ.									DISJ.	WATTS		
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC		
				PC stationnement	15	1	2	15	PC 0521						
				Chargeur batterie 25kV	15	3	4	15	PC stationnement						
				PC 0504, 0506	15	5	6	15	Communication Borne électrique LOC.0510A + PC 0508						
				PC nettoyage 0510-A	20	7	8	15	PC STATIONNEMENT						
				PC stationnement	15	9	10	15	Libre						
				"	15	11	12	15	PC 0312						
				"	15	13	14	15	PC 0316						
				"	15	15	16	15	PC stationnement						
				Écl. Tunnel service	15	17	18	15	Câble chauffant stationnement						
				Câble chauffant stationnement	15	19	20	15	"						
				"	15	21	22	20	Câble chauffant stationnement						
				Câble chauffant stationnement	15	23	24	20	"						
				"	15	25	26	15	Câble chauffant stationnement						
				Câble chauffant stationnement	15	27	28	15	"						
				"	15	29	30	15	Câble chauffant stationnement						
				Câble chauffant stationnement	30	31	32	15	"						
				"	30	33	34	15	Câble chauffant stationnement						
				Ventilateurs XFO 25 Kv	30	35	36	15	"						
				Câble chauffant stationnement	30	37	38	15	Éclairage jardins extérieur Coté ouest						
				"	30	39	40	15	Boite télécom plafond stationnement 0510						
				Enseigne poste de péage niveau 0	15	41	42		ESPACE						
0	0	0		TOTAL		0					0	0	0		

