



				DKN-PS-2-5442 225 A 120/240 Volts 3 PH, 4 FILS					 UNIVERSITÉ <b>LAVAL</b> <small>Service des immeubles</small>					 Square D <b>NQOB</b> Classe <b>N/A</b>									
WATTS				DISJ.								De Koninck				DISJ.				WATTS			
PC	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC										
				OCCUPÉ	15	1	2	15	OCCUPÉ														
				OCCUPÉ	15	3	4	15	OCCUPÉ														
				OCCUPÉ	15	5	6	15	OCCUPÉ														
				PS-2-3444<	100	7	8	15	OCCUPÉ														
				" "	100	9	10	15	OCCUPÉ														
				" "	100	11	12	15	OCCUPÉ														
				OCCUPÉ	30	13	14	15	OCCUPÉ														
				OCCUPÉ	30	15	16	20	LIBRE														
				PC TOIT ASC. 4	30	17	18	20	LIBRE														
				PC TOIT ASC. 4	30	19	20	20	LIBRE														
				LIBRE	20	21	22	20	LIBRE														
				LIBRE	20	23	24	15	Ecl. Hall 5ème														
				PC S.Bain Retenu mag. 5428	15	25	26	15	LIBRE														
				TFO cont. S.Bain	15	27	28	15	LIBRE														
				OCCUPÉ	15	29	30	15	LIBRE														
				LIBRE	15	31	32	15	OCCUPÉ														
				LIBRE	15	33	34	15	OCCUPÉ														
				LIBRE	15	35	36	15	OCCUPÉ														
				LIBRE	15	37	38	15	OCCUPÉ														
				LIBRE	15	39	40	15	OCCUPÉ														
				LIBRE	15	41	42	15	OCCUPÉ														
0	0	0		TOTAL	0							0	0	0									